

公司对亚龙湾公主郡供水水压低进行调研

为了解决亚龙湾公主郡投诉供水水压低的问题，2024年3月12日上午，环投集团孙世文副总工和我司王凤志副总工分别带领相关人员一起到现场进行调研。

在亚龙湾公主郡物业工作人员带领下，公司对公主郡四个不同区域的小区地形进行高程测量，同时了解各小区内部供水情况，包括住户人数、内部管网及二次供水设备运行等情况。针对各小区的情况，技术人员现场提出了不同的二次供水提高水压建议，主要问题是小区春节前入住率很高，集中大量用水、小区二次加压泵不能满足导致水压低，我司提供完善方案，建议小区物业尽快整改，技术部门为用户提供供水延伸技术服务，提高客户满意度。（技术发展部 陈灏）

